

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом»
Ю.О. Недашковський

« 18 » 08 2017 р.

ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення питання встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену Олександрівською ГЕС

м. Київ

4 серпня 2017 р.

ЗАПРОШЕНІ:

від Олександрівської об'єднаної територіальної громади:

Бензар М.М. – голова Олександрівської об'єднаної територіальної громади (смт Олександрівка, Вознесенський р-н., Миколаївська обл.).

ПРИСУТНІ:

від Южноукраїнської міської ради Миколаївської області:

Пароконний В.К. – міський голова м. Южноукраїнськ, Миколаївської області.

від Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом»:

Шавлаков О.В. – перший віце-президент-технічний директор;

Рачин М.Е. – директор з економічних питань;

Бедін С.В. – директор центру із впровадження нової моделі ринку – радник президента;

Кононенко А.М. – головний фахівець ЦВНМР.

від ВП «Южно-Українська АЕС»:

Лісніченко В.А. – генеральний директор ВП «Южно-Українська АЕС»;

Музиченко С.М. – головний інженер Каскаду ГЕС – ТГАЕС ВП «Южно-Українська АЕС».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення підготовлених ДП «НАЕК «Енергоатом» обґрунтовуючих матеріалів на встановлення «зеленого» тарифу для Олександрівської ГЕС.

ВИСТУПИЛИ:

Рачин М.Е. відмітив, що в силу обмежуючих факторів, незалежних від Олександрівської ГЕС, її фактична робоча потужність менша за потужність встановлену заводською документацією.

У зв'язку з цим, ДП «НАЕК «Енергоатом» було виконано роботи з перемаркування гідроагрегатів Олександрівської ГЕС та підготовлено відповідно до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ від 02.11.2012 № 1421 обґрунтовуючі матеріали щодо встановлення «зеленого» тарифу для Олександрівської ГЕС, які направлено до НКРЕКП на розгляд Комісії.

З метою дотримання принципів прозорості при прийнятті рішень щодо встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію 20 липня 2017 року на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» було розміщено необхідні обґрунтування для встановлення «зеленого» тарифу на вироблену Олександрівською ГЕС електричну енергію та повідомлення щодо обговорення цього питання. Зауваження та пропозиції до розміщених на веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» матеріалів від зацікавлених осіб не надходили

ЗАСЛУХАЛИ:

Музиченка С.М., який поінформував, що Олександрівська ГЕС тривалий час працює з робочою потужністю, яка менша за встановлену проектну потужність, що пов'язано з низкою обмежуючих факторів, зокрема стоком води та правилами використання водних ресурсів річки Південний Буг. Внаслідок чого, нормальний підпірний рівень Олександрівського водосховища ніколи не досягав проектного рівня (20,7 м), а лише був обмежений на рівні не більше ніж 16 метрів.

У зв'язку з цим, ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» відповідно до вимог п. 6.5 ГКД 34.25.509-2003 «Перемаркування основного енергетичного устаткування енергопідприємств Міністерства палива та енергетики України. Положення» (затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 28.01.2003 № 30 із зміною) було проведено перемаркування гідротурбін Олександрівської ГЕС, внаслідок чого її встановлена електрична потужність зменшилась на 1,7 МВт і складає 9,8 МВт.

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України затверджено в установленому порядку технічні акти на перемаркування гідравлічних турбін станційний № 1 та станційний № 2 Олександрівської ГЕС.

Перемаркування іншого устаткування, пов'язаного з первинним двигуном (гідротурбіною), відповідно до вимог п. 7.4 ГКД 34.25.509-2003 не потрібно.

Відповідно до статей 1, 9¹ Закону України «Про альтернативні джерела енергії» Олександрівська ГЕС після перемаркування підпадає під визначення «мала гідроелектростанція», для яких встановлюється «зелений» тариф на вироблену ними електроенергію.

Зазначені матеріали разом з розрахунком собівартості виробництва електричної енергії Олександрівською ГЕС на 2017 рік увійшли до складу обґрунтувань на встановлення «зеленого» тарифу для Олександрівської ГЕС, які направлено до НКРЕКП.

Бензара М.М.,

Пароконного В.К., які в процесі обговорення висловили підтримку встановлення «зеленого» тарифу на вироблену Олександрівською ГЕС електричну енергію.

ВИРІШИЛИ:



1. Враховуючи, що після перемаркування встановлена потужність Олександрівської ГЕС складає 9,8 МВт, підтримати необхідність встановлення «зеленого» тарифу на вироблену Олександрівською ГЕС електричну енергію.

2. Результати відкритого обговорення питання встановлення «зеленого» тарифу для Олександрівської ГЕС оформити протоколом та направити до НКРЕКП.

Аркуш погодження

до протоколу

відкритого обговорення питання встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію,
вироблену Олександрівською ГЕС, яке відбулося 04.08.2017

| Погоджено | | | |
|--|---|----------|--------------------|
| Посада | Підпис | Дата | Ініціали, прізвище |
| Перший віце-президент – технічний директор ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | 17.08.17 | О.В. Шавлаков |
| Директор з економічних питань ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | 16.08.17 | М.Е. Рачин |
| Директор ЦВНМР - радник президента ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | 16.08.17 | С.В. Бедін |
| Головний фахівець ЦВНМР ДП «НАЕК «Енергоатом» |  | 16.08.17 | А.М. Кононенко |
| Генеральний директор ВП «Южно-Українська АЕС» |  | 10.08.17 | В.А. Лісніченко |
| Головний інженер Каскаду ГЕС-ТГАЕС ВП «Южно- Українська АЕС» |  | 08.08.17 | С.М. Музиченко |
| Голова Олександрівської об'єднаної територіальної групади |  | 18.08.17 | М.М. Бензар |

